

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Калужской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Кирова, 9а, г. Калуга, 248001,  
тел. (4842)57-53-09, факс (4842)718-210, [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а (48438) 4-10-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,

## **ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 93/1/36**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МОУ "Средняя Общеобразовательная Школа № 3 Г.Балабаново"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В лице: **директора Криволицкой Натальи Олеговны**

Во исполнение решения №93 от «08» сентября 2021 года  
в период с « 21 » сентября 2021 г. по « 04 » октября 2021 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района Ларионовым Александром Владимировичем, проведена плановая выездная проверка помещений и территории МОУ "Средняя Общеобразовательная Школа № 1 г.Балабаново", расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-н., г. Балабаново, ул. Московская, д. 5а

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: **директор**  
**Криволицкая Н.О.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания (коридор 3-го этажа)	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	02.03.2022	
2.	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	02.03.2022	
3.	Допущено применение для отделки пола на путях эвакуации в коридорах 2-го и 3-го этажей, материалов с	статьи 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о	02.03.2022	

	неизвестными характеристиками пожарной опасности (линолеум)	требованиях пожарной безопасности»;		
4.	Не обработаны деревянные конструкции сценической коробки, выполненные из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	02.03.2022	
5.	Не проведено техническое освидетельствование АУППЗ с составлением комиссионного акта на предмет возможности её дальнейшей эксплуатации, до замены приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов) выработавших свой эксплуатационный срок, (более 10 лет) в установленном порядке).	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.03.2022	
6.	Не отделена лестничная клетка первого и второго этажей от вестибюля и коридора перегородками с дверьми, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.24, 7.25 СНИП 21-01-97*; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	02.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получила:

Директор МОУ "Средняя Общеобразовательная  
Школа № 3 г.Балабаново" Криволицкая Н.О.

Начальник отдела НД и ПР  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
Боровского района  
инспектора по пожарному надзору)  
Ларионов А.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597631

Владелец Криволицкая Наталья Олеговна

Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024